

Land	Inspektion des Anwenders	Instandhaltung	erweiterte Instandhaltung alle	Werkstatt-überholung alle	max. Lebens-dauer	Dauerdruck-feuerlöscher
Belgien	alle 3 Monate	1 x jährlich		10 Jahre	20 Jahre	geöffnet 1 x jährlich
Bosnien & Herzegowina		alle 6 Monate				
Bulgarien		1 x jährlich				
Dänemark	alle 3 Monate	1 x jährlich	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	geöffnet bei der erweiterten Instandhaltung
Deutschland	-	alle 2 Jahre	-	Festigkeitsprüfung der CO ₂ -Feuerlöscher alle 10 Jahre gemäß BetrSichV	-	geöffnet alle 2 Jahre, Pulver alle 4 Jahre
Estland		1 x jährlich				
Finnland		1 x jährlich oder alle 2 Jahre	5 Jahre (nur Wasser/Schaum)	10 Jahre		
Frankreich	alle 3 Monate	1 x jährlich +/- 2 Monate	5 Jahre	10 Jahre	CO ₂ : 20 Jahre	geöffnet 1 x jährlich
Griechenland	alle 3 Monate	1 x jährlich	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	
Großbritannien	1 x monatlich	1 x jährlich	5 Jahre	10 Jahre	-	geöffnet alle 5 Jahre
Irland		alle 6 Monate				
Italien	alle 3 Monate	alle 6 Monate	Pulver alle 36 Monate, Schaum alle 18 Monate, CO ₂ alle 60 Monate	CO ₂ alle 10 Jahre, andere alle 12 Jahre	18 Jahre	alle Typen geöffnet während der erweiterten Instandhaltung
Kroatien		1 x jährlich				
Lettland		1 x jährlich				
Liechtenstein		alle 2 Jahre				

Land	Inspektion des Anwenders	Instandhaltung	erweiterte Instandhaltung alle	Werkstatt-überholung alle	max. Lebens-dauer	Dauerdruck-feuerlöscher
Litauen		1 x jährlich				
Luxemburg		1 Jahr				
Mazedonien		alle 2 Jahre				
Niederlande	alle 3 Monate	1 x jährlich	5 Jahre (nur Wasser/Schaum)	10 Jahre	20 Jahre	nicht geöffnet
Österreich		2 Jahre				
Portugal		1 x jährlich				
Rumänien		1 x jährlich				
Russland		1 x jährlich				
Schweden		1 x jährlich	5 Jahre (nur Wasser/Schaum)	10 Jahre		
Schweiz		3 Jahre oder weniger (abhängig vom Standort)				
Slowakei		1 x jährlich				
Slowenien		nach 2 Jahren (neue Geräte), danach 1 x jährlich				
Spanien	alle 3 Monate	1 x jährlich	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	geöffnet alle 5 Jahre
Tschechische Republik	1 x monatlich	1 x jährlich	5 Jahre	10 Jahre	-	nicht geöffnet
Türkei		nach 6 Monaten (neue Geräte), danach alle 2 Jahre				
Ungarn		1 x jährlich				
Ukraine		1 x jährlich				

Land	Aufladefeuertöcher	Wasserdruckprüfung	Testent-leerung	Anforderung/ Zertifizierung	Normungs- institut	Fundstelle/Bezugsdokum ent
Belgien	geöffnet 1 x jährlich	CO ₂ und Dauerdruck- feuertöcher	nein		IBN	NBNS21-50
Bosnien & Herzegowina						
Bulgarien						
Dänemark	geöffnet 1 x jährlich	CO ₂	nein		DS	
Deutschland	geöffnet und entleert alle 2 Jahre	CO ₂ nach 10 Jahren, wenn nachgefüllt wird	nein	Sachkundiger	DIN	DIN 14406-4:2007-01
Estland						
Finnland				Sachkundiger + Unternehmen	SFS	
Frankreich	geöffnet 1 x jährlich	CO ₂ nach 10 Jahren, wenn nachgefüllt wird	nein	Sachkundiger	AFNOR	NF 61919
Griechenland		CO ₂	nein		ELOT	Gesetz 17230/671 - 29. Juli 2005
Großbritannien	geöffnet und entleert alle 2 Jahre	CO ₂ nach 10 Jahren, wenn nachgefüllt wird	erweiterte Instandhaltung	Sachkundiger	BSI	draft BS 5306-3:2008
Irland						
Italien	alle 6 Monate	alle Typen	nein	Sachkundiger	UNI	UNI 19994
Kroatien				Sachkundiger + Unternehmen		Kroatische Normeninstitut
Lettland						
Liechtenstein						

Land	Aufladefeuertöcher	Wasserdruckprüfung	Testent-leerung	Anforderung/ Zertifizierung	Normungs- institut	Fundstelle/Bezugsdokum ent
Litauen						
Luxemburg		CO ₂ nach 5 Jahren		Sachkundiger	ITM	momentan noch nicht
Mazedonien						
Niederlande	nicht geöffnet	CO ₂	nein	Sachkundiger + Unternehmen	NEN	
Österreich				Sachkundiger	ON	OS 1053
Portugal						
Rumänien						
Russland						
Schweden		CO ₂		Sachkundiger	SIS	SS 3656
Schweiz					SNV	SN EN 3-7, Ausgabe 2004-02
Slowakei						
Slowenien						
Spanien	geöffnet 1 x jährlich	alle Typen	nein	Sachkundiger + Unternehmen	AENOR	UNE 23120:2003
Tschechische Republik	geöffnet 1 x jährlich	alle Typen	Dauerdruckfeuer- löscher, erweiterte Instandhaltung	Sachkundiger	CSNI	ISO 11602-2:2000
Türkei						
Ungarn						
Ukraine						